

中国光大银行南宁分行 2026-2027 年建筑消防设施维保及
建筑消防设施和电气设备检测服务采购

更正公告（一）

一、项目名称：中国光大银行南宁分行 2026-2027 年建筑消防设施维保及建筑消防设施和电气设备检测服务采购

二、项目编号：07-15-04F-2026-D-F-E22923

三、对磋商文件作以下更正补充：

序号	更正项	原磋商文件内容	修改后磋商文件内容
1	第三章 评审办法 -详细评审	评分项：项目管理 评分细项：检测的主要仪器设备配备（9 分） 对供应商是否具有建筑消防设施、电气设备检测能力进行综合评价，每满足一项得 0.6 分，本项满分为 9 分。 主要检测设备包括以下： 1. 激光测距仪 2. 接地电阻测量仪；3. 消火栓测压接头；4. 感烟探测器；5. 感温探测器；6. 漏电电流检测仪；7. 空压机；8. 便携式可燃气体检测仪；9. 绝缘电阻测量仪；10. 感温探测器功能试验器；11. 线型光束感烟探测器；12. 火焰探测器；13. 漏电电流检测仪；14. 数字压力表；15. 细水雾末端试水装量。 注：响应文件中提供本项目主要检测设备为供应商自有设备的证明材料（证明材料为‘实物照片+购买发票或购买合同复印件’的组合，两者缺一不可。发票与合同提供其一即可。），并加盖供应商单位公章。	评分项：项目管理 评分细项：检测的主要仪器设备配备（9 分） 对供应商是否具有建筑消防设施、电气设备检测能力进行综合评价，每满足一项得 0.75 分，本项满分为 9 分。 主要检测设备包括以下： 1. 激光测距仪 2. 接地电阻测量仪；3. 消火栓测压接头；4. 感烟探测器功能试验器；5. 漏电电流检测仪；6. 便携式可燃气体检测仪；7. 绝缘电阻测量仪；8. 感温探测器功能试验器；9. 线型光束感烟探测器；10. 火焰探测器；11. 数字压力表；12. 细水雾末端试水装量。 注：响应文件中提供本项目主要检测设备为供应商自有设备的证明材料（证明材料为‘实物照片+购买发票或购买合同复印件’的组合，两者缺一不可。发票与合同提供其一即可。），并加盖供应商单位公章。
若磋商文件中有涉及以上更正内容则全文统一，请按更正后的内容执行，其余部分不变。			

项目负责人（签字）

公诚管理咨询有限公司（盖章）

2026 年 8 月 13 日