

附件 1:


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>赖尧</u>	
	职称: <u>副主任医师</u>	
	工作单位: <u>中山市第二人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>中山市中医院气动物流传输站点对接项目</u>	
	供应商名称: <u>上海瑞仕格医疗科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>本项目的采购气动物流传输站点对接, 采购需求中要求制造、控制系统的 Swisslog 所授权生产, 确保新增三口转换器及通讯可接入现有气动物流系统, 新增传输管路接口与医院原有气动物流系统 (Swisslog) 相适配。Swisslog Healthcare Holding AG 是医院现有气动物流系统的生产商且为唯一能够提供医院现有气动物流传输站点对接的服务商, 而上海瑞仕格医疗科技有限公司为 Swisslog Healthcare Holding AG 在中国大陆的合资公司。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款, 符合单一来源采购要求。</p>	
专业人员签字	<u>赖尧</u>	日期 <u>2016</u> 年 <u>6</u> 月 <u>10</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李强	
	职称: 经济师/医工	
	工作单位: 中山市小榄人民医院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院气动物流传输站点对接项目	
	供应商名称: 上海瑞仕格医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>根据本项目特性,原有的气动物流机房主厂商为 Swisslog,如新增相应连接管道与线流,加上终端器等核心部件,必须与原设备高度匹配,存在接口与接口不兼容。根据业主的市场调研,上海瑞仕格为唯一的厂家供应商。从技术上与项目特性上,符合单一来源采购的要求。</p> <p>建议业主增加工程/施工方面的要求,后续项目性质特殊的情况与需要再行修改或完善。</p>	
专业人员签字		日期: 2016年6月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 111 钟银花	
	职称: 高工	
	工作单位: 中山火炬职业技术学院	
项目信息	项目名称: 中山市中医院气动物流传输站点对接项目	
	供应商名称: 上海瑞仕格医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>本项目为采购气动物流传输站点对接,需从医院综合楼一层的气动物流机房,新增两根传输管道及线缆至二层连廊,并与接廊处预留管道进行对接,其中管道、转换器均为Swisslog原厂授权生产,确保新增三口转换器及通讯可接入现有气动物流系统,故此项目只能从唯一供应商处采购。</p>	
专业人员签字	111 钟银花	日期 2026年6月10日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。